



プール				
機番	名称	仕様	参考型式	台数
WF-1~2	ろ過装置	ろ過能力: __ m <sup>3</sup> /h    ポンプ: __ L/min×__ m 電動5方弁, 比例式電動3方弁, ポンプ, ヘアキャッチャ, 熱交換器, 測温抵抗体, 圧力計, チェッキ弁共	SFO-□□APHS	2台
AQ-1	自動水質管理装置	インライン型	AQM3000	1台
CT-1	滅菌装置	100Lタンク, PE製	NTS-01	1式
CP-1		電磁ポンプ, __ ml/min	ケミポンN型	1台
CT-2	薬液注入装置	100Lタンク, PE製	NTS-01	1式
CP-2		電磁ポンプ, __ ml/min	ケミポンN型	1台
AP-1	操作盤	比例式温度制御 空転防止付	600×800×250	1台
MV-1~3	オーバーフロー・底引き切替ユニット	電動弁×2, 開度調整付	---	1式
MV-4	自動補給水装置	電動弁付	---	1式
OFT-1	オーバーフロータンク	水槽容量の5%~7% FRP製	---	1台
LS-1	水位計	3P~5P	LS-50	1個

ITEM 符号	PARTS No. 品番	TITLE 名称	MATERIAL 材質	QTY. 個数	kg	DESCRIPTION 記事
3RD ANGLE 三角法			尺 度	SCALE NO SCALE	TITLE プール循環ろ過システム フローシート	
承認	照査	設計	DWG. No. 200E00-0069XXX0		NIKKISO EIKO CO., LTD.	

REV.	図面	来歴